

养护专项工程交工验收证书

交工验收时间：2018 年 8 月 15 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：清东陵高速公路桥梁病害维修加固工程		合同段名称及编号：		
项目执行单位：河北省高速公路京哈北线管理处		设计单位：河北省交通规划设计院		
施工单位：秦皇岛忠信路桥工程有限公司		监理单位：河北保神工程监理有限公司		
本合同段主要工程量： 清东陵高速公路东代庄互通内，桥梁起点桩号 BK0+127, 终点号 BK0+333, 对本桥 1~6 孔腹板、梁底及悬臂裂缝进行封缝处理, 对于裂缝宽度$<0.15\text{mm}$时, 进行表面封缝处理; 对于裂缝宽度$\geq 0.15\text{mm}$时, 进行压力灌注法处理。裂缝封闭后对腹板及悬臂涂刷聚合物水泥基防水涂料, 涂料颜色与结构混凝土相近。表面封闭裂缝 188m、裂缝压力注浆 766.8m、聚合物水泥基防水涂料 632 m^2。				
本合同段价款	原合同	274433 元	实际	270620 元
本合同段工期	原合同	60 天	实际	60 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 一、工程质量评价：1、各工程实体质量评价观感质量较好。2、施工单位有完整的原始记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。3、监理单位签认和抽查验收资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。 二、合同执行情况：施工管理规范，管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责，主要工程内容已经完成，合同执行情况良好，工程质量合同，同意交工。 三、存在问题及处理意见：无。				



由 扫描全能王 扫描创建

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)

项目法人或其委托的工程执行单位或授权人(签字)



单位盖章

年 月 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

